

13.10.2021, 73210061000201125198



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071,

тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-0-2021/0244рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 88 "УЛЫБКА  
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ – ДИРЕКТОРУ ОГКОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 88 "УЛЫБКА"  
ИСМАИЛОВОЙ НАЙЛЕ АЛИЕВНЕ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора города Ульяновска по пожарному надзору Евсиевича Андрея Николаевича №73-0-2021/0244рс от «29» сентября 2021 года в период с «12» октября 2021 г. по «13» октября 2021 г.

1) Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору Абдуллин-  
ным Рамисом Шафкатевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали исполняющая обязанности директора ОГКОУ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 88 "УЛЫБКА" Душкина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по безопасности Кирюхина Татьяна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	<b>Здание школы-интернат, расположенное по адресу: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5А</b>			
1.	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Так в разделе III декларации не отражены: -п. 6.24 СП 7.13130.2013 - п. 14, 16 б, 24, 35 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123-ФЗ) ч. 5 ст. 64	13.04.2022 г.	
2.	В помещении обеденного зала (столовой) отделка стен выполнена обоями. Сертификат соответствия, подтверждающий необходимый класс пожарной опасности материала, при проведении проверки не представлен. Для отделки стен допускается применение материалов с классом пожарной опасности не более КМ1.	ФЗ № 123 – ФЗ ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28; СНиП 2.08.02-89* п. 1.88; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. (далее - ППР в РФ)п.25	13.04.2022 г.	
	<b>Здание школы-интернат, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Севастопольская, 4А</b>			
3.	Декларация пожарной безопасности, составленная в отношении здания, не отражает полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.	ФЗ №123-ФЗ ч. 5 ст. 64	13.04.2022 г.	

<p>Так в разделе III декларации не отражены:          -п. 6.24 СП 7.13130.2013          - п. 14, 16 б, 24, 35 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.</p>			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Государственный инспектор города Ульяновска  
 по пожарному надзору  
 капитан внутренней службы  
 Абдуллин Р.Ш.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

